

Код пробы: 540/32хб-03.16Регистрационный номер в лаборатории: 584Количество исследований: 4**Органолептические, физико-химические и санитарно- гигиенические исследования**Время и дата начала исследования: 03.03.2016г. 10 час.30 мин.

Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность определения	Требование НД	Единицы измерений	НД на методы исследований
Запах при 20 ° С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
Цветность	10,2 ± 4,1	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	1,0± 0,1	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74

ФИО, должность специалистов ИЛЦ проводивших исследования:

Инженер С.В. Ненастьева

Зав.отделом лабораторного контроля ИЛЦ: Н.И. Лукичева

Результаты относятся только к данной пробе, прошедшей исследования.

Протокол исследований не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Печенгском районе»

Протокол № 540/32хб-03.16 от 04.03.2016г. составлен в 2 экземплярах

Общее количество страниц 3

Страница 2

