

Код пробы: 245/31.хб-01.16Регистрационный номер в лаборатории: 22Количество исследований: 3**Микробиологические исследования**Время и дата начала исследования: 28.01.2016г. 10 час 20 мин

Определяемые показатели	Результат исследований	Требование ПД	Единицы измерений	НД на методы исследований
Общее микробное число в 1 мл.	0	не более 50	КОЕ	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии в 100 мл.	не обнаружено	не допускается	-	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные бактерии в 100 мл.	не обнаружено	не допускается	-	МУК 4.2.1018-01
Колифаги в 100 мл.	не обнаружено	не допускается	-	МУК 4.2.1018-01

ФИО, должность специалистов ИЛЦ проводивших исследования:

Фельдшер-лаборант: И.А.Никифорова

Заведующий отделом лабораторного контроля:

Н.И.Лукичева

Результаты относятся только к данной пробе, прошедшей исследования.

Протокол исследований не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Печенгском районе»

Протокол № 245/31.хб-01.16 от 01.02.16. составлен в 2 экземплярах

Общее количество страниц 3

Страница 3