



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)

Коммуны ул., д. 11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78

E-mail: fgu@fguzmo.ru, <http://www.fguzmo.ru>

ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:
183025, г. Мурманск, ул. Буркова, д. 6
Тел.: (8152) 42-68-78

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510133

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ № 12649/37/04/06.5
от «16» мая 2017 г.**

Наименование пробы: Вода водоема озеро Кянти-Ярви

Проба отобрана (доставлена): Помощником врача Денисовой А.В.

(должность, ФИО направившего пробы)

Проба отобрана в присутствии представителя ЮЛ, ИП, ФЛ: Мастера ВКХ Мерзлыка Н.И.,
лаборанта ВКХ Лимановской Н.Н.

(ФИО, должность)

Согласно акту (протоколу) отбора: От 10.05.2017 г.

Дата и время отбора пробы: 10.05.2017 г. 09⁵⁰

Дата и время доставки пробы: 10.05.2017 г. 15⁴⁰

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике обратившемся в ИЛЦ:

номер и дата подачи заявления: Распоряжение № 284/17 от 11.04.2017 г. Роспотребнадзора
плановый госконтроль, вх. № 348 от 25.04.2017 г.

наименование/фамилия, имя, отчество: Управление Роспотребнадзора по Мурманской области

ОГРН/ОГРНИП: 1055100189605

ИНН: 5190135362

Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей): СанПиН 2.1.5.980-00

(наименование НД, номер пункта)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого

отбиралась проба: Муниципальное казенное предприятие «Жилищное хозяйство» муниципального образования городское
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области,
Мурманская область, Печенгский район, п. Печенга, Печенгское шоссе, д. 3;
п. Лиинахамари, ул. Шабалина, д. 3, Мурманской области, Печенгский район, МКП «Жилищное
хозяйство»

(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации места жительства или адрес проживания)

Объект, где проводился отбор пробы: п. Лиинахамари, водозабор, насосная

НД на метод отбора пробы: ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012

Код пробы: 12649/37/04/06.5

Метод отбора пробы: Ручной

Емкости для отбора проб (материал, количество): Стекло 0,5 л. стерильно 2 шт.

Метод консервации: -

Внесенный дезинфектант: Тиосульфат натрия

Определения, проводимые на месте отбора пробы: -

Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, изотермический контейнер

Дополнительные сведения: Проба опечатана № 43820268, 43820269

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



О.Н. Стороженко, техник

(подпись, ФИО, должность)

Утверждаю: заведующая отделением по приему проб, биолог

(должность)

И.Н. Рогачева

(ФИО)

Код пробы: 12649/37/04/06.5

Регистрационный номер в лаборатории: 687

Количество исследований: 2

Микробиологические исследования

Дата и время начала исследования: 10.05.2017 г. 16⁴⁵

Определяемые показатели	Результат исследований	Требование НД	Единицы измерений	НД на методы исследований
Общие колиформные бактерии	Менее 30 КОЕ	Не более 500	КОЕ в 100,0 мл	МУК 4.2.1884-04
Термотолерантные колиформные бактерии	Менее 30 КОЕ	Не более 100	КОЕ 100,0 мл	МУК 4.2.1884-04
Общее микробное число	0 КОЕ	Не более 10	КОЕ в 1,0 мл	МУК 4.2.1884-04

Мнения и толкования (если требуется): -

ФИО, должность специалистов ИЛЦ проводивших испытания: врач-бактериолог Тарасенко О.Б.
Заведующая микробиологической лабораторией: врач-бактериолог Соловьева О.Н.

Результаты относятся только к данной пробе (образцу), прошедшей испытания
Протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения
руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»