



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области  
в Печенгском районе»

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Печенгском районе»)

Советский пер., д.1, Заполярный, 184430, Тел. (81554) 3-95-77, факс (81554) 3-95-77

E-mail: [nikel@fguzmo.ru](mailto:nikel@fguzmo.ru)

ОКПО 76976732, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/510902001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:  
184430, Мурманская обл.  
Печенгский район,  
г. Заполярный, пер. Советский д.1  
Тел: (881554) 3-84-97

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.21AM14

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ № 1391/35/04/06.3  
от « 26 » июня 2017г.

Наименование пробы: Водопроводная вода перед поступлением в сеть

Проба (образец) отобрана (доставлена): лаборантом Н.Н.Лимановской  
(должность, ФИО направившего пробы)

Проба отобрана в присутствии представителя ЮЛ, ИП, ФЛ: Мастера ВКХ Мерзлыка Н.И.  
(ФИО, должность)

Согласно акта (протокола) отбора: от 26.06.2017г.

Дата и время отбора пробы: 26.06.2017г. 08-30

Дата и время доставки пробы: 26.06.2017г. 09-50

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике обратившемся в ИЛЦ: Заявка от 26.06.2017г. МКП «Жилищное хозяйство»  
ОГРН 1115109000016, ИНН 5109002037  
(номер и дата подачи заявления; наименование /фамилия, имя, отчество; ОГРН / ОГРНИП; ИНН)

Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей): на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01  
(наименование НД, номер пункта)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:  
МКП «Жилищное хозяйство» МО г.п.Печенга, Печенгское шоссе,3  
(наименование и юридический адрес)

н.п. Лиинахамари, ул.Шабалина, д.2 кв.46

(ФИО и адрес государственной регистрации места жительства или адрес проживания)

Объект, где проводился отбор пробы: н.п.Лиинахамари, причал № 6

НД на метод отбора пробы: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014

Код пробы: 1391/35/04/06.3

Метод отбора пробы: ручной

Емкости для отбора проб (материал, количество): стеклянная посуда 1шт.х 3,0л

Метод консервации: без консервации

Внесенный дезинфектант: -

Определения, проводимые на месте отбора пробы: -

Условия транспортировки и хранения: автотранспорт

Дополнительные сведения: -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Инженер: С.В.Ненастьева  
(подпись, ФИО, должность)

Утверждаю: Руководитель ИЛЦ, заведующий ОЛК: Н.И.Лукичева  
(должность) (М.П.) (подпись) (ФИО)

Протокол № 1391/35/04/06.3 от 26.06.17г составлен в 2 экземплярах

Общее количество страниц 2\_

Страница 1\_

Код пробы: 1391/35/04/06.3

Регистрационный номер в лаборатории: 1583

Количество исследований: 4

**Органолептические, физико- химические и санитарно- гигиенические исследования**

Время и дата начала исследования: 26.06.2017г. 10 час. 00 мин.

Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность определения	Требование НД	Единицы измерений	НД на методы исследований
Запах при 20 ° С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
Цветность	10,3 ± 2,1	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 3351-74

Мнения и толкования (если требуется):

ФИО, должность специалистов ИЛЦ проводивших исследования:

Техник: Головнёва Н.Н.

Результаты относятся только к данной пробе, прошедшей исследования

Протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Печенгском районе»

Протокол № 1391/35/04/06.3 от 26.06.17г составлен в 2 экземплярах

Общее количество страниц 2\_

Страница 2\_