



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области
в Печенгском районе»

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Печенгском районе»)

Советский пер., д.1, Заполярный, 184430, Тел. (81554) 3-95-77, факс (81554) 3-95-77

E-mail: nikel@fguzmo.ru

ОКПО 76976732, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/510902001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:

184430, Мурманская обл.

Печенгский район,

г. Заполярный, пер. Советский д.1

Тел: (881554) 3-84-97

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.21AM14

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ № 966/37/04/06.3

от « 10 » мая 2017г.

Наименование пробы: Вода источника - озеро Кянти-Ярви

Проба (образец) отобрана (доставлена): помощником врача «ЦГ и Э в МО в Печенгском районе» Денисовой А.В.
(должность, ФИО направившего пробы)

Проба отобрана в присутствии представителя ЮЛ, ИП, ФЛ: Мастера ВКХ Мерзлыка Н.И.
Лаборанта ВКХ Лимановской Н.Н.
(ФИО, должность)

Согласно акта (протокола) отбора: от 10.05.2017г.

Дата и время отбора пробы: 10.05.2017г. 09-50

Дата и время доставки пробы: 10.05.2017г. 13-00

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике обратившемся в ИЛЦ: Распоряжение ТО Управления Роспотребнадзора по Мурманской области о проведении плановой документарной/выездной проверки № 284/17 от 11.04.2017г. (вх.№348 от 25.04.2017г.)
ОГРН 1055100189605, ИНН 5190135362

(номер и дата подачи заявления; наименование /фамилия, имя, отчество; ОГРН / ОГРНИП; ИНН)

Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей): на соответствие СанПиН 2.1.5.980-00
(наименование НД, номер пункта)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба: МКП «Жилищное хозяйство»
(наименование и юридический адрес)

184410, Мурманская обл., Печенгский район, п.Печенга, ул. Печенгское шоссе, дом 3

(ФИО и адрес государственной регистрации места жительства или адрес проживания)

Объект, где проводился отбор пробы: Насосная, водозабор, п.Лиинахамари

НД на метод отбора пробы: ГОСТ 31861-2012

Код пробы: 966/37/04/06.3

Метод отбора пробы: ручной

Емкости для отбора проб (материал, количество): полимерный материал-2л

Метод консервации: без консервации

Внесенный дезинфектант: -

Определения, проводимые на месте отбора пробы: -

Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт, охлаждение

Дополнительные сведения: Проба опечатана

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Инженер: С.В.Ненастьева

(подпись, ФИО, должность)

Утверждаю: Руководитель ИЛЦ, заведующий ОЛК:

(должность)

(М.П.)

(подпись)

Н.И.Лукичева

(ФИО)

Код пробы: 966/37/04/06.3

Регистрационный номер в лаборатории: 1030

Количество исследований: 12

Органолептические, физико- химические и санитарно- гигиенические исследования

Время и дата начала исследования: 10.05.2017г. 13 час. 10 мин.

Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность определения	Требование НД	Единицы измерений	НД на методы исследований
Водородный показатель	6,7±0,2	от 6 до 9	pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Жесткость	0,30±0,05	7	Ж	ГОСТ 31954-2012
Железо ✓	0,11± 0,02	0,3	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.50-96
Азот аммиака ✓	менее 0,05	2,0	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.262-10
Нитриты ✓	менее 0,02	3,0	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.3-95
Нитраты ✓	0,14 ± 0,02	45	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.4-95
Сульфаты ✓	9,7 ± 2,4	500	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2.159-2000
Хлориды ✓	менее 10	350	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.111-97
Кадмий ✓	менее 0,0003	0,001	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.149-99
Свинец ✓	менее 0,0003	0,03	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.149-99
Медь ✓	0,0016 ± 0,0006	1	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.149-99
Цинк ✓	0,0044 ± 0,0015	5	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.149-99

Мнения и толкования (если требуется):

ФИО, должность специалистов ИЛЦ проводивших исследования: Техник: Головнёва Н.Н.

Результаты относятся только к данной пробе, прошедшей исследования

Протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения руководи
ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Печенгском районе»

Протокол №966/37/04/06.3 от 10.05.17г составлен в 3 экземплярах Общее количество страниц 2_ Страница 2_