



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области
в Печенгском районе»

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Печенгском районе»)

Советский пер., д.1, Заполярный, 184430, Тел. (81554) 3-95-77, факс (81554) 3-95-77

E-mail: nikel@fguzmo.ru

ОКПО 76976732, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/510902001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:
184430, Мурманская обл.
Печенгский район,
г. Заполярный, пер. Советский д.1
Тел: (881554) 3-84-97

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21AM14

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ № 2210/35/04/06.3

от « 06 » апреля 20 18 г.

Наименование пробы: Водопроводная вода перед поступлением в сеть

Проба (образец) отобрана (доставлена): Инженером по ООС
(должность, ФИО направившего пробы)

Проба отобрана в присутствии представителя ЮЛ, ИП, ФЛ: -
(ФИО, должность)

Согласно акта (протокола) отбора: от 29.03.2018г.

Дата и время отбора пробы: 29.03.2018г. 12-15

Дата и время доставки пробы: 29.03.2018г. 14-20

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:

Номер и дата задания, заявки, договора: Заявка № 204 от 28.02.2018г.

Наименование и юридический адрес/ФИО и адрес государственной

регистрации места жительства или адрес проживания: МКП «Жилищное хозяйство» МО г.п.Печенга

ОГРН/ОГРНИП: 1115109000016

ИНН: 5109002037

Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей): на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
(наименование НД, номер пункта)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:

МКП «Жилищное хозяйство» МО г.п.Печенга, 184410, Мурманская область, пгт.Печенга, Печенгское шоссе, д.3

(наименование и юридический адрес)

184402, Мурманская область, Печенгский район, н.п.Лиинахамари, ул.Шабалина, д.2, оф.46

(ФИО и адрес государственной регистрации места жительства или адрес проживания)

Объект, где проводился отбор пробы: н.п.Лиинахамари, причал №6

НД на метод отбора пробы: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014

Код пробы: 2210/35/04/06.3

Метод отбора пробы: ручной

Емкости для отбора проб (материал, количество): стеклянная посуда 1шт.х 0,5л

Метод консервации: без консервации

Внесенный дезинфектант: -

Определения, проводимые на месте отбора пробы: -

Условия транспортировки и хранения: автотранспорт

Дополнительные сведения: -

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Химик-эксперт:

С.В.Ненастьева

Утверждаю: Руководитель ИЛЦ, заведующий ОЛК:

(должность)

(М.П.)

(подпись, ФИО, должность)

Н.И.Лукичева

(ФИО)

Код пробы: 2210/35/04/06.3Регистрационный номер в лаборатории: 1599Количество исследований: 10**Органолептические, физико- химические и санитарно- гигиенические исследования**Время и дата начала исследования: 29.03.2018г. 14 час. 30 мин.

Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность определения	Требование НД	Единицы измерений	НД на методы исследований
Запах при 20 ° С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	$8,6 \pm 2,6$	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
Водородный показатель	$7,4 \pm 0,2$	от 6 до 9	pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Жесткость	$0,22 \pm 0,05$	7	Ж	ГОСТ 31954-2012
Окисляемость перманганатная	$2,64 \pm 0,26$	5,0	мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684-2013
Сухой остаток	44 ± 7	1000	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.261-10
Нефтепродукты	$0,010 \pm 0,004$	0,1	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
АПАВ	$0,054 \pm 0,019$	0,5	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000

Мнения и толкования (если требуется):

-

ФИО, должность специалистов ИЛЦ проводивших исследования:

Лаборант: Н.Н.Головнёва

Результаты относятся только к данной пробе, прошедшей исследования

Протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Печенгском районе»

Протокол № 2210/35/04/06.3 от 06.04.18г составлен в 2 экземплярах

Общее количество страниц 2_

Страница 2_