



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в
Печенгском районе»

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Печенгском районе»)

Советский пер., д.1, Заполярный, 184430, Тел. (81554) 3-95-77, факс (81554) 3-95-77

E-mail: nikel@fguzmo.ru

ОКПО 76976732, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/510902001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:

184430, Мурманская обл.

Печенгский район,

г. Заполярный, пер. Советский д.1

Тел: (881554) 3-84-97

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.21AM14

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ № 7357/37/04/06.3

от « 18 » октября 2018 г.

Наименование пробы: Вода источника – озеро Кянты-Ярви

Проба (образец) отобрана (доставлена): Инженером ООС Ишуковым Д.В.

(должность, ФИО направившего пробы)

Проба отобрана в присутствии представителя ЮЛ, ИП, ФЛ: -

(ФИО, должность)

Согласно акта (протокола) отбора: от 26.09.2018г

Дата и время отбора пробы: 26.09.2018г 15-30

Дата и время доставки пробы: 26.09.2018г 16-40

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:

Номер и дата задания, заявки, договора: Заявка № 754 от 07.09.2018г

Наименование и юридический адрес/ФИО и адрес государственной регистрации места жительства или адрес проживания: МКП «Жилищное хозяйство» МО г.п.Печенга

ОГРН/ОГРНИП: 1115109000016

ИНН: 5109002037

Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей): СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

(наименование НД, номер пункта)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:

МКП «Жилищное хозяйство» МО г.п.Печенга

(наименование и юридический адрес)

Мурманская обл. Печенгский р-н, п.Лиинахамари

(ФИО и адрес государственной регистрации места жительства или адрес проживания)

Объект, где проводился отбор пробы: п.Лиинахамари, озеро Кянты-Ярви

НД на метод отбора пробы: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

Код пробы: 7357/37/04/06.3

Метод отбора пробы: ручной

Емкости для отбора проб (материал, количество): стеклянная посуда 1 шт.х 3,0л, стер.стеклянная посуда 3 шт.х0,5л, канистра 25 л

Метод консервации: без консервации

Внесенный дезинфектант: -

Определения, проводимые на месте отбора пробы: -

Условия транспортировки и хранения: доставлено автотранспортом в условиях охлаждения

Дополнительные сведения: -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Химик-эксперт: С.В.Ненастьева

(подпись, ФИО, должность)

Утверждаю: Руководитель ИЛЦ, заведующий ОЛК:

(должность)

(М.П.)

(подпись)

(ФИО)

Код пробы: 7357/37/04/06.3Регистрационный номер в лаборатории: 4852Количество исследований: 11**Органолептические, физико- химические и санитарно- гигиенические исследования**Время и дата начала исследования: 26.09.2018г. 16-50

| Определяемые показатели | Результат исследований, погрешность определения | Требование НД | Единицы измерений | НД на методы исследований |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Запах 20° С | 0 | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Окраска | обнаружив. | не должна обнаруж.в столбике 20см | см | СанПиН 2.1.5.980-00 |
| Цветность | $8,0 \pm 2,4$ | - | градусы | ГОСТ 31868-2012 |
| Мутность | менее 0,58 | - | мг/дм ³ | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Водородный показатель | $7,0 \pm 0,2$ | от 6 до 9 | рН | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
| Жесткость | $0,11 \pm 0,05$ | 7 | Ж | ГОСТ 31954-2012 |
| Окисляемость перманганатная | $2,25 \pm 0,23$ | 5,0 | мгО/дм ³ | ГОСТ Р 55684-2013 |
| Биохимическое потребление кислорода | $0,95 \pm 0,25$ | не более 2 | мгО ₂ /дм ³ | ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97 |
| Сухой остаток | 32 ± 5 | 1000 | мг/дм ³ | ПНДФ 14.1:2:4.261-10 |
| Нефтепродукты | менее 0,005 | 0,1 | мг/дм ³ | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
| АПАВ | менее 0,025 | 0,5 | мг/дм ³ | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 |

Мнения и толкования (если требуется): -

ФИО, должность специалистов ИЛЦ проводивших исследования:

Лаборант: Н.Н.Головнева

Результаты относятся только к данной пробе, прошедшей исследования

Протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Печенгском районе»

Протокол № 7357/37/04/06.3 от 18.10.18г составлен в 2 экземплярах

Общее количество страниц 3_

Страница 2_

Код пробы: 7357/37/04/06.3Регистрационный номер в лаборатории: 1Количество исследований: 4**Микробиологические исследования**Время и дата начала исследования: 26.09.2018г. 16 час. 50 мин.

| Определяемые показатели | Результат исследований | Требование НД | Единицы измерений | НД на методы исследований |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Общие колиформные бактерии | менее 1 | не более 1000 | КОЕ/100мл | МУК 4.2.1884-04 |
| Термотолерантные бактерии | менее 1 | не более 100 | КОЕ/100мл | МУК 4.2.1884-04 |
| Колифаги | 0 | не более 10 | БОЕ/100мл | МУК 4.2.1884-04 |
| Возбудители кишечных инфекций | не обнаружено | не должны содержаться | в 1,0 дм ³ | МУК 4.2.1884-04 |

Мнения и толкования (если требуется): -

ФИО, должность специалистов ИЛЦ проводивших исследования:

Фельдшер-лаборант: Г.А.Беляева

Код пробы: 7357/37/04/06.3Регистрационный номер в лаборатории: 1Количество исследований: 2**Паразитологические исследования**Время и дата начала исследования: 26.09.2018 17 час. 00 мин.

| Определяемые показатели | Результат исследований | Требование НД | Единицы измерений | НД на методы исследований |
|--|------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|
| Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | не обнаружено | отсутствие | в 25л | МУК 4.2.1884-04 |

Мнения и толкования (если требуется): -

ФИО, должность специалистов ИЛЦ проводивших исследования:

Фельдшер-лаборант: Г.А.Беляева

Результаты относятся только к данной пробе, прошедшей исследования

Протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Печенгском районе»

Протокол №_7357/37/04/06.3_ от _18.10.18 составлен в 2 экземплярах

Общее количество страниц 3

Страница 3