

«УТВЕРЖДАЮ»  
 Генеральный директор  
 ООО «ПромВоенСтрой»  
 А.Аршакян  
 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018г.

**АКТ**  
**выполненных работ на котельной № 3**

« 30 » июня 2018г.

п.Лиинахамари

**Комиссия в составе:**

Начальника Т/Х Печенгского участка	Погосяна А.П.
Начальника котельной ООО «ПромВоенСтрой» п.Лиинахамари	Федосова А.С.
Главного инженера ООО «ПромВоенСтрой»	Шелковского А.Н.
Начальника ОМИ Администрации муниципального образования г.п.Печенга	Кузнецова А.В.

Составила настоящий акт в том, что в период с 13 июня по 20 июня 2018 года, на котельной № 3 п.Лиинахамари были произведены работы с использованием следующих материалов:

**Разборка бетонного основания:**

- бетон М100, на входе в котельную перед новыми воротами- 36 м<sup>3</sup>

**Комиссия:**

Начальник Т/Х Печенгского участка

Начальник котельной ООО «ПромВоенСтрой» п.Лиинахамари.

Погосян А.П.

Федосов А.С.

Главный инженер ООО «ПромВоенСтрой»

Шелковский А.Н.

Начальник ОМИ Администрации муниципального образования г.п.Печенга

Кузнецов А.В.

  
**«УТВЕРЖДАЮ»**  
Генеральный директор  
ООО «ПромВоенСтрой»  
\_\_\_\_\_ А.Аршакян  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018г.

**АКТ**  
**выполненных работ на котельной № 3**

« 30 » декабря 2018г.

п.Лиинахамари

**Комиссия в составе:**

Начальника Т/Х Печенгского участка

Погосяна А.П.

Начальника котельной ООО «ПромВоенСтрой» п.Лиинахамари

Федосова А.С.

Главного инженера ООО «ПромВоенСтрой»

Шелковского А.Н.

Начальника ОМИ Администрации муниципального образования г.п.Печенга

Кузнецова А.В.

Составила настоящий акт в том, что 12 декабря 2018 года, на котельной № 3 п.Лиинахамари были произведены работы с использованием следующих материалов:

**Ремонт ножа углеподачи котла КСВм 1,0 К ст.№ 7.**

**Демонтаж:**

- приемного бункера - 1 шт.

- ножа углеподачи -- 1 шт.

Ремонт ножа углеподачи с применением нового наконечника:

Срезка дефектного наконечника, 1, 01м.п реза, приварка нового наконечника 1, 01м.п сварного шва, расход электродов 3,0 кг.

**Обратный монтаж:**

- приемного бункера, вес 0,25 тн.- 1шт.

- ножа углеподачи, вес 0,12 тн -1 шт.

**Комиссия:**

Начальник Т/Х Печенгского участка

Начальник котельной ООО «ПромВоенСтрой» п.Лиинахамари.

\_\_\_\_\_  
Погосян А.П.

\_\_\_\_\_  
Федосов А.С.

Главный инженер ООО «ПромВоенСтрой»

\_\_\_\_\_  
Шелковский А.Н.

Начальник ОМИ Администрации муниципального образования г.п.Печенга

\_\_\_\_\_  
Кузнецов А.В.

  
**«УТВЕРЖДАЮ»**  
Генеральный директор  
ООО «ПромВоенСтрой»  
\_\_\_\_\_ А.Аршакян  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018г.

**АКТ**  
**выполненных работ на котельной № 3**

**« 30 » сентября 2018г.**

**п.Лиинахамари**

**Комиссия в составе:**

Начальника Т/Х Печенгского участка	Погосьяна А.П.
Начальника котельной ООО «ПромВоенСтрой» п.Лиинахамари	Федосова А.С.
Главного инженера ООО «ПромВоенСтрой»	Шелковского А.Н.
Начальника ОМИ Администрации муниципального образования г.п.Печенга	Кузнецова А.В.

Составила настоящий акт в том, что 24 сентября 2018 года на котельной № 3 п.Лиинахамари были произведены работы с использованием следующих материалов:

**Ремонт ножа углеподачи котла КСВм 1,0 К ст.№ 8.**

**Демонтаж:**

- приемного бункера -1 шт.
- ножа углеподачи – 1 шт.

Ремонт ножа углеподачи с применением нового наконечника:

Срезка дефектного наконечника, 1, 01м.п реза, приварка нового наконечника 1, 01м.п сварного шва, расход электродов 1,5 кг.


**Обратный монтаж:**

- приемного бункера, вес 0,25 тн – 1шт.
- ножа углеподачи – 1 шт.


**Комиссия:**

Начальник Т/Х Печенгского участка

Начальник котельной ООО «ПромВоенСтрой» п.Лиинахамари.



Погосян А.П.




Федосов А.С.

Главный инженер ООО «ПромВоенСтрой»



Шелковский А.Н.

Начальник ОМИ Администрации муниципального образования г.п.Печенга



Кузнецов А.В.



«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ООО «ПромВоенСтрой»  
А.Аршакян  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018г.



**АКТ  
выполненных работ на котельной № 3**

« 30 » июня 2018г.

п.Лиинахамари

**Комиссия в составе:**

Начальника Т/Х Печенгского участка

Начальника котельной ООО «ПромВоенСтрой» п.Лиинахамари

Главного инженера ООО «ПромВоенСтрой»

Начальника ОМИ Администрации муниципального образования г.п.Печенга

Погосяна А.П.

Федосова А.С.

Шелковского А.Н.

Кузнецова А.В.

Составила настоящий акт в том, что в период с 10 июня по 13 июня 2018 года, на котельной 3п.Лиинахамари были произведены работы с использованием следующих материалов:

**Устройство порога в котельной :**

- устройство бетонного основания порога, длина 2,6 м.п, глубина 0,6м, толщина слоя 150мм - 1,56 м2,
- устройство бетонного основания на входе в котельный зал, длина 2,6 м.п, глубина 1,2 м, средняя толщина слоя, с учетом разуклонки 150мм. - 3,12 м2,
- 15,83 кг., м/к из уголка стального плоского 50х50х5мм, длиной L= 4,2 м.п.
- монтаж листа стального плоского г/к толщам.5 мм. - 3,12 м2

**Комиссия:**

Начальник Т/Х Печенгского участка

Начальник котельной ООО «ПромВоенСтрой» п.Лиинахамари.

Главный инженер ООО «ПромВоенСтрой»

Начальник ОМИ Администрации муниципального образования г.п.Печенга

Погосян А.П.

Федосов А.С.

Шелковский А.Н.

Кузнецов А.В.

«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ООО «ПромВоенСтрой»  
А.Аршакян  
«  30  »   июня   2018г.



**АКТ  
выполненных работ на котельной № 3**

« 30 » июня 2018г.

п.Лиинахамари

**Комиссия в составе:**

Начальника Т/Х Печенгского участка

Погосьяна А.П.

Начальника котельной ООО «ПромВоенСтрой» п.Лиинахамари

Федосова А.С.

Главного инженера ООО «ПромВоенСтрой»

Шелковского А.Н.

Начальника ОМИ Администрации муниципального образования г.п.Печенга

Кузнецова А.В.

Составила настоящий акт в том, что 25 июня 2018 года, на котельной № 3 п.Лиинахамари были произведены работы с использованием следующих материалов:

Оштукатуривание откосов дверных прямолинейных цементно-известковый раствором М 100.

- длина 8,6 м.п, глубина 0,6м, толщина слоя 30-50мм- 5,16м<sup>2</sup>

**Комиссия:**

Начальник Т/Х Печенгского участка

Начальник котельной ООО «ПромВоенСтрой» п.Лиинахамари.

Погосян А.П.

Федосов А.С.

Главный инженер ООО «ПромВоенСтрой»

Шелковский А.Н.

Начальник ОМИ Администрации муниципального образования г.п.Печенга

Кузнецов А.В.

«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ООО «ПромВоенСтрой»  
А.Аршакян  
«  »    2018г.



**АКТ**  
**выполненных работ на котельной № 3**

« 30 » июня 2018г.

п.Лиинахамари

**Комиссия в составе:**

Начальника Т/Х Печенгского участка

Начальника котельной ООО «ПромВоенСтрой» п.Лиинахамари

Главного инженера ООО «ПромВоенСтрой»

Начальника ОМИ Администрации муниципального образования г.п.Печенга

Погосяна А.П.

Федосова .АС

Шелковского А.Н.

Кузнецова А.В.

Составила настоящий акт в том, что с 26 апреля по 27 апреля 2018 года, на котельной № 3 п.Лиинахамари были произведены работы с использованием следующих материалов:

Устройство и разборка эстакады (временных лесов).  
площадь вертикальной проекции – 7,8м<sup>2</sup>,

**Комиссия:**

Начальник Т/Х Печенгского участка

Начальник котельной ООО «ПромВоенСтрой» п.Лиинахамари.

Главный инженер ООО «ПромВоенСтрой»

Начальник ОМИ Администрации муниципального образования г.п.Печенга

Погосян А.П.

Федосов А.С.

Шелковский А.Н.

Кузнецов А.В.



  
«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ООО «ПромВоенСтрой»  
А.Аршакян  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018г.

**АКТ  
выполненных работ на котельной № 3**

« 30 » апреля 2018г.

п.Лиинахамари

**Комиссия в составе:**

Начальника Т/Х Печенгского участка	Погосяна А.П.
Начальника котельной ООО «ПромВоенСтрой» п.Лиинахамари	Федосова А.С.
Главного инженера ООО «ПромВоенСтрой»	Шелковского А.Н.
Начальника ОМИ Администрации муниципального образования г.п.Печенга	Кузнецова А.В.

Составила настоящий акт в том, что 27 апреля 2018 года, на котельной №3 п.Лиинахамари были произведены работы с использованием следующих материалов:

Изготовление анкерных опор, 3 шт.

- уголок ст.равнополочный 50х50х4мм - 9 м.п.,

- арматуры А III  $\varnothing$ 20мм - 4 м.п.,

Монтаж П-образного компенсатора трубопровода ХВС, над технологическим проемом.

Замена трубопровода:

Демонтаж:

- труба ст. бш 10-20  $\varnothing$  108х4 мм. - 6 м.п.,

Монтаж:

- труба ст. бш 10-20  $\varnothing$  108х4 мм - 10 м.п 4 шт.,

- отводы 90 гр Ду108мм на Ру до 16 Мпа,

- фланцы ст.плоские Ду108мм - 4 шт.


**Комиссия:**

Начальник Т/Х Печенгского участка

Начальник котельной ООО «ПромВоенСтрой» п.Лиинахамари.



Погосян А.П.



Федосов А.С.

Главный инженер ООО «ПромВоенСтрой»



Шелковский А.Н.

Начальник ОМИ Администрации муниципального образования г.п.Печенга



Кузнецов А.В.