

Код пробы: 1053/31.хб-04.16

Регистрационный номер в лаборатории: 47

Количество исследований: 3

Микробиологические исследования

Время и дата начала исследования: 21.04.2016г. 09 час 45 мин

Определяемые показатели	Результат исследований	Требование НД	Единицы измерений	НД на методы исследований
Общее микробное число в 1 мл.	0	не более 50	КОЕ	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии в 100 мл.	не обнаружено	не допускается	-	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные бактерии в 100 мл.	не обнаружено	не допускается	-	МУК 4.2.1018-01
Колифаги в 100 мл.	не обнаружено	не допускается	-	МУК 4.2.1018-01

ФИО, должность специалистов ИЛЦ проводивших исследования:

Биолог: Л.В.Кирдяпкина

Заведующий отделом лабораторного контроля:

Н.И.Лукичева

Результаты относятся только к данной пробе, прошедшей исследования.

Протокол исследований не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Печенгском районе»

Протокол № 1053/31.хб-04.16 от 25.04.16. составлен в 2 экземплярах

Общее количество страниц 3

Страница 3