

Код пробы: 963/32хб-04.16

Регистрационный номер в лаборатории: 1216

Количество исследований: 4

Органолептические, физико-химические и санитарно-гигиенические исследования

Время и дата начала исследования: 14.04.2016г. 11 час.10 мин.

Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность определения	Требование НД	Единицы измерений	НД на методы исследований
Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
Цветность	9,1±2,7	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74

ФИО, должность специалистов ИЛЦ проводивших исследования:

Инженер С.В. Ненастьева

Зав.отделом лабораторного контроля ИЛЦ: Н.И. Лукичева

Результаты относятся только к данной пробе, прошедшей исследования.

Протокол исследований не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Печенгском районе»

Протокол № 963/32хб-04.16 от 15.04.2016г. составлен в 2 экземплярах

Общее количество страниц 3

Страница 2

